

UWAGI cd.

6. Na kominkach wentylacyjnych murowanych wykonać zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ø8 mm o wysokości ca 30 cm.
7. Szczegółowe rozmieszczenie masztów odgromowych wykonać na etapie wykonawstwa po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
8. Połączenie kanałów wentylacyjnych ocieplanych z instalacją odgromową wykonać przed wykonaniem ocieplen.

Szczegół "A"



Ochrona centrali wentylacyjnej

Szczegół "B"



Ochrona agregatów chłodniczych

OZNACZENIA

- ——— – proj. zwody poziome niskie – DFeZn ø8 mm
- ——— – proj. przewody odprowadzające – FeZn 30x4 mm
- - - - - – proj. przewody uziemiające – FeZn 30x4 mm
- – proj. złącze kontrolne w studzience izolacyjnej 250x250 mm – montaż w ziemi w odległości max 0,5 m od ściany budynku
- – zwód pionowy z drutu stalowego ocynkowanego ø8 mm, H~0,3 m
- – maszt odgromowy na podstawie betonowej H=3,5 m, i 2,5 m – wysokość masztów sprawdzić na etapie wykonawstwa po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy urządzeń wentylacji
- – uziom pionowy złożony z 3 uziomów prętowych pomiedziowanych ø17,2 mm o długości 3,0 m każdy

UWAGI

1. Siatkę zwodów poziomych na dachu budynku wykonać stalowego ocynkowanego ø8 mm. Przewody układać na wspornikach dachowych klejonych do pokrycia dachowego.
2. Przewody odprowadzające i uziemiające wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm układanego "na płask" pod warstwami ocieplającymi budynku.
3. Złącza kontrolne instalować w studzienkach izolacyjnych instalowanych w ziemi w odległości max. 0,5 m od ścian budynku.
4. Wprowadzenie przewodów odprowadzających do studzienek kontrolnych wykonać w rurze PCV ø50 mm.
5. Do zwodów poziomych na dachu budynków należy przyłączyć metalicznie wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz urządzeń instalacji wystające poza obręb dachu.

PROJEKT WYKONAWCZY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

AUTOR PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
91-420 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 27/29

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzana instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

LOKALIZACJA

91-610 Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

3.2. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

PROJEKTOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. GP.II-8346/23/78	
SPRAWDZIŁ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas	upr. 242/89/Wł.	
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU	1 : 100
FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	08.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1/P/07/2017	3.2	E	3.2-07	