

UWAGI

1. Projektowaną instalację odgromowej na dachu budynku wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø8 mm.
   Przewody układać na wspornikach dachowych klejonych do pokrycia dachowego.
2. Przewody odprowadzające i uziemiające wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm układanego "na płask" pod warstwami ocieplającymi budynku.
3. Złącza kontrolne instalować w studzienkach izolacyjnych instalowanych w ziemi w odległości max. 0,5 m od ścian budynku.
4. Wprowadzenie przewodó odprowadzających do studzienek kontrolnych wykonać w rurze PCV ø50 mm.
5. Do zwodów poziomych na dachu budynków należy przyłączyć metalicznie wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku (np. konstrukcja elewacji przeszklonej) oraz urządzeń instalacji wystające poza obręb dachu.
6. Na kominkach wentylacyjnych murowanych wykonać zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ø8 mm o wysokości ca 30 cm.
7. Szczegółowe rozmieszczenie masztów odgromowych wg projektu wykonawczego po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

OZNACZENIA

- — proj. zwody poziome niskie – DFeZn ø8 mm
- — proj. przewody odprowadzające – ≠ FeZn 30x4 mm
- - - - - - proj. przewody uziemiające – ≠ FeZn 30x4 mm
- proj. złącze kontrolne w studzience izolacyjnej 250x250 mm – montaż w ziemi w odległości max 0,5 m od ściany budynku
- – zwód pionowy z drutu stalowego ocynkowanego ø8 mm, H=0,3 m
- – maszt odgromowy na podstawie betonowej – wysokość masztu wg projektu wykonawczego po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy urządzeń wenbtylacji i klimatyzacji
- – uziom pionowy złożony z 3 uziomów prętowych pomiedziowanych ø17,2 mm o długości 3,0 m każdy

PROJEKT BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

AUTOR PROJEKTU

ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
91-420 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 27/29

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzana instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

LOKALIZACJA

91-610 Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych

PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. GP.II-8346/23/78	
SPRAWDZIŁ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas upr. 242/89/WŁ	
OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	

NAZWA RYSUNKU — SKALA

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU — 1 : 100

FAZA PROJEKTU — DATA

PROJEKT BUDOWLANY

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1/P/07/2017	3.1	E	3.1-07	