

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ



- UWAGI

1. Instalacje oświetlenia wykonac przewodem YDYp 1,5 mm<sup>2</sup>, 750V
2. Do wszystkich opraw doprowadzić żyłę ochronną "PE".
3. Przewody prowadzić :

- [illegible]

7. Wszystkie oprawy oświetleniowe wyposażone w elektroniczne moduły zapłonowe.



9. oprawy uwzględnić i nerurowe wyściezanie ze symulacjami dopuszczalnego CNBP w użytkownik.
10. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego kierunkowo, podano na zdjęciach, nie ma możliwości dodania dodatkowych wariantów.

11. Do oprowasnień awaryjnego (dotyczy oprowasnień sieciowo-awaryjnych pracujących "na jasno" należy doprowadzić przewód fazowy podłączony do obwodu instalacji przed wyłączeniem instalacji).


11. Montaż opraw jak i pozostałych instalacji elektrycznych, należy na etapie wykonawstwa ściśle koordynować z pozostałymi instalacjami (w szczególności z instalacją wentylacji).  
Oprawy i korytka montować dopiero po ustaleniu dokładnych przebiegów korytów i urządzeń wentylacyjnych, w sposób uniemożliwiający kolizji.

12. Wszystkie przebiegi przez ścinę i stropy uszczelniono. Przeglądo przewodów przez ścinę i stropy oddzielono pożarowego wykoncę w przepustach potworach o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przebiegu budowlanych.
13. W odcinku komunikacyjnych białych drogi ewakuacyjnych przebiegu ułożono w przeszerznię międzystropowej natry zabezpieczyć powłokami ogniochronnymi E80.

- ## OZNACZENIA

- |    |   |   |
|----|---|---|
| F1 |  | – oprawo świetłówkó do wbuđowania w sufitu podciészony kósełor 4x18 w EWG z róstem próbólicznym JP–20 |
| F2 |  | – oprawo świetłówkó do wbuđowania w sufitu podciészony kósełor 4x18 w EWG z kószem próymydnym JP–44   |

- |    |  |   |
|----|--|---|
| F3 |  | oprawa świetłobłkowa sufitowa do przykręcenia 4x18 w ENG z klod<br>przymocowanym JP-44                                |
| F4 |  | oprawa świetłobłkowa do wbudowania "downlight" w sufit podciessz<br>kostelony 2x26 w ENG z klodem przymocowanym JP-44 |
| F5 |  | oprawa świetłobłkowa ścienna do przykręcenia 2x18 w ENG z klod  |

- E1**  – oprawa awaryjna diodowa do wbudowania w sufit podwieszony 1W 145 lm, z optyką "rozd", JP-20, praca awaryjna min. 1 godz.; świadectwem dopuszczenia CNBP w Józefowie przyrodniczym JP-65

[illegible]