


UWAGI

1. Korytka instalować w przestrzeni międzystropowej na typowych konstrukcyjnych mocujących do ścian i stropów.
2. Montaż korytek kablowych skończyć na etapie wykonania z pozostałymi instalacjami. W szczególności należy zwrócić uwagę na przebieg kanałów wentylacyjnych – korytka instalować po montażu kanałów wentylacyjnych.

## OZNACZENIA



# PROJEKT BUDOWLANY

[illegible]

**Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze**  
**91-425 Łódź**  
 ul. Polnočna 36a  
 tel/fax: (0-42) 633-27-38 630-02-21  
 e-mail: [arconbud@arconbud.com.pl](mailto:arconbud@arconbud.com.pl)  
<http://www.arconbud.com.pl>

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
91-420 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 27/29

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzna instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

LOKALIZAC

91-610 Łódź ul. Beskidzka 12  
działka nr ewid. 46/2

TOM

### 3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych

PROJEKTOWA			
mgr inż. Włodzimierz Tadeusisak	upr. GP-II-4346/23/78		PDPIS
SPRAWDZIŁ			PDPIS
inż. Jędrzej Jagóbs	upr. 242/89/WL		PDPIS
OPRACOWAŁ			PDPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusisak			

1:200

FAZA PROJ

PROJEKT BUDOWLANY	

1/P/07/2017	3.1	E	3.1-06
-------------	-----	---	--------