

Nr obwodu	–	–	–	–	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33		–
Charakterystyka obwodu	Zasilanie z tablicy GWP "Główny wyłącznik prądu"	"Pożarowy wyłącznik prądu" Zasilanie i kontrola napięcia	Sygnalizacja napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Tablica instalacji piętra – TP	Tablica instalacji kotłowni – TK	Wyłączenie awaryjne	Tablica instalacji najemcy – T1	Tablica instalacji najemcy – T2	Tablica instalacji wentylacji i klimatyzacji – TW	Tablica oświetlenia terenu – TOT	Rezerwa	Szafka teleinformatyczna – SK	Gniazda wtykowe – 2 wyp.	Gniazda wtykowe – 9 wyp.	Gniazda wtykowe – 6 wyp.	Gniazda wtykowe – 7 wyp.	Gniazda wtykowe – 7 wyp. Nadajnik sygnału WiFi – 1 wyp.	Gniazda wtykowe – 7 wyp.	Gniazda wtykowe – 2 wyp.	Gniazda wtykowe – 3 wyp.	Gniazda wtykowe – 7 wyp.	Gniazda wtykowe – 2 wyp.	Gniazda wtykowe – 2 wyp.	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie awaryjne kierunkowe – 13 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 9 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 8 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 20 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 20 wyp.	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe – 13 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 9 wyp.	Załączanie oświetlenia – 10 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 8 wyp.	Załączanie oświetlenia – 10 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 12 wyp.	Załączanie oświetlenia – 10 wyp.	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne – 16 wyp.	Załączanie oświetlenia – 10 wyp.	Rezerwa miejsca 30%
						Wyłącznik pożarowy kotłowni WPK	Centrala detekcji gazu CDG																																				

UWAGI

1. Elementy tablicy montować w obudowie natynkowej metalowej o stopniu ochrony co najmniej JP–42 z drzwiami metalowymi płaskimi.
2. W tablicy przewidzieć rezerwę miejsca 30% dla ewentualnej rozbudowy.

230/400V TN-S

TG

Pi = 156,0 kW
Po = 80,0 kW
Jo = 123 A

PROJEKT BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

AUTOR PROJEKTU

ARCONBUD
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
91-420 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 27/29

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzna instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

LOKALIZACJA

91-610 Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. GP.B-8346/23/78	PODPIS
SPRAWDZIŁ	inż. Jerzy Jagas upr. 242/89/WŁ	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	PODPIS

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - TABLICA TG

SKALA: ----

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: 07.2017r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1/P/07/2017	3.1	E	3.1-10	